



Zubehör: Sonstiges BES 516-4

Allgemeine Daten

Ausführung	Prüf- und Einstellgerät
Verwendung	für 2-/3-Draht-Sensoren DC PNP/NPN und analog
Funktionsanzeige	ja

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	213x100x45,5
Werkstoff	Kunststoff
Schutzart nach IEC 60529	IP40

Elektrische Daten

Betriebsspannung	18V DC (2x9V Batterie)
------------------	------------------------

Bemerkungen

Mit diesem Programmiergerät sind auf einfachste Weise folgende Prüf-/und Einstellfunktionen an Sensoren durchführbar:

- Programmieren des Schaltabstandes eines induktiven Abstandssensors BAW
- Prüfen eines induktiven Abstandssensors BAW
- Prüfen eines 3-Draht-Näherungsschalters BES
- Prüfen eines 2-Draht-Näherungsschalters BES

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide